

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 ГОРОДА КРОПОТКИН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН**

**АКТ
проверки результатов проведения «Дня охраны труда»**

«01» марта 2018 г.

№ 2

Акт составлен комиссией под председательством заведующего МБДОУ д/с №6 г. Кропоткин Гончаровой Е.А. и членов комиссии:

Новрузова А.Л. – уполномоченное лицо от профсоюза по охране труда;

Сидоренко Ю.В. – председатель ПК;

Ануфриева В.В. – ответственная за охрану труда в учреждении
в том, что «01» марта 2018 г. произведена проверка

- технического состояния и содержания основного здания;
- соблюдения правил охраны труда при проведении занятий в групповых комнатах;
- технического состояния и работоспособности АПС.

Комиссия отмечает, что техническое состояние и содержание основного здания внутри соответствует нормам, снаружи необходим косметический ремонт фундамента здания (штукатурка, покраска цоколя), но данное состояние не создаёт угрозы для жизни и здоровья сотрудников и воспитанников учреждения и имеет эстетическое значение.

При проведении занятий в групповых комнатах воспитателями соблюдаются соответствующие правила охраны труда. Письменный стол соответствует требованиям, свет падает слева, освещение соответствует нормам, шкафы и стеллажи прочно фиксированы и не создают угрозу жизни и здоровья сотрудников и воспитанников. Напольные покрытия закреплены. Высота столов и стульев соответствует требованиям СанПин. Влажная уборка и проветривание помещения проводится в соответствии с графиком.


Противопожарные средства и устройства находятся в исправном состоянии. Последняя дата технического обслуживания АПС – 13.02.2018. Периодичность проверки кнопки экстренного реагирования 1 раз в неделю (каждый вторник), оборудования АПС – ежемесячно, о чём соответствуют записи в журналах учёта проведения технических осмотров средств ПС и ОПС.

По результатам проверки в «День охраны труда» выявлены недостатки технического содержания основного здания. Необходимо косметический ремонт. Заведующему хозяйством Ануфриевой В.В. в срок до 05.04.2018 организовать работу по устранению выявленных недостатков.

Председатель комиссии _____

Гончарова Е.А


Члены комиссии:



Новрузова А.Л.



Сидоренко Ю.В.



Ануфриева В.В.